

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера по эксплуатации

АО «Салехардэнерго»

Н.Н. Самофалова

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО "Салехардэнерго"

Е.В. Федотов

2023 г.

Баланс тепловой мощности
источников теплоснабжения АО «Салехардэнерго»
по состоянию на 01.01.2023

№ п/п	Наименование источника тепла	Адрес	Установленная (паспортная) мощность, Ккал/час	Распологаемая мощность, Ккал/час	Рабочая мощность, Ккал/час	Присоединенная нагрузка Ккал/час	Отпущенная тепловая нагрузка, Ккал/час	Резерв тепловой мощности с обеспеченностью 0,91 Ккал/час	Перспективная тепловая нагрузка, Ккал/час	Резерв тепловой мощности с учетом перспективных нагрузок, Ккал/час	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Тепловой район "ЦЕНТР"										
1	Котельная №5	ул. Комсомольская, 36А	10,32	10,14	8,42	7,731	8,371	0,569	1,291	-0,606	
2	Котельная №6	ул. Республики, 102Б	8,6	8,46	6,74	2,992	3,540	3,324	1,096	2,327	
3	Котельная №8	З.Космодемьянской 23А	18,92	18,34	16,62	12,781	13,836	3,602	0,668	2,994	
4	Котельная №30	ул. Ленина, 1А	40,0	37,56	28,08	19,130	21,737	7,396	0,558	6,888	
5	Котельная №34	ул. Республики, 54А	0,86	0,85	0,42	0,485	0,487	-0,043	0,000	-0,043	
6	Котельная №36	ул. Чубынина, 37Б	33,00	29,88	20,56	14,849	16,351	4,934	6,728	-1,188	
	ИТОГО:		111,70	105,23	80,84	57,97	64,32		10,34	10,372	
	Тепловой район "ЦЕНТР - 2-е ОТДЕЛЕНИЕ"										
7	Котельная №21 + (12)	ул. Броднева, 40Б (ул. Подшибякина, 48А)	47,68	45,32	36,74	26,149	29,255	9,040	5,114	4,386	
8	Котельная №10	ул. Трудовая, 23А	6,88	6,82	5,1	3,604	3,947	1,353	0,010	1,344	
9	Котельная №13	ул. Патрищева, 15А	6,88	6,82	5,1	4,165	4,834	0,546	0,066	0,486	
10	Котельная №16	ул. Игарская, 27А	8,6	8,37	6,66	4,728	5,710	1,269	0,056	1,218	
11	ГТЭС "Обдорск" (вторичное тепло)		70,04	67,33	53,6	38,646	43,746		5,246	7,434	
			51,6	18	18						
			121,64	85,33	71,6	38,65	43,791		5,246	7,434	
12	Котельная №11 (ВОС-5000)	ул. Подшибякина, 57	3,44	3,4	1,68	0,750	0,840	0,838	0,069	0,775	
14	Котельная МПБ		5,16	5,16	2,58	1,715	1,803	0,823	0,000	0,823	
			8,60	8,56	4,26	2,47	2,64		0,00	1,598	
	ИТОГО:		130,24	93,89	75,86	41,11	46,43		5,25	9,032	
	Тепловой район "КОМБИНАТ - МОСТОСТРОЙ"										
15	Пиковая котельная ТЭС "Салехард"	ул. Шорса, 19а	5,16	5,08	2,53	9,002	10,421	-0,741	0,000	-0,741	
16	ТЭС "Салехард" (вторичное тепло)	ул. Шорса, 19а	12,00	7,80	6,6	9,00	10,42		0,00	-0,741	
			17,16	12,88	9,13	9,00	10,42		0,00	-0,741	

17	Котельная №14	ул. Полярная, 16	6,88	6,87	5,15	3,791	4,362	1,025	0,731	0,360	
18	Котельная №22	ул. Чапаева, 22а	12,47	12,22	9,21	4,927	5,772	3,676	1,367	2,432	
19	Котельная №35	ул. Маяковского, 19А	60,00	56,04	36,04	12,160	15,294	20,767	20,908	1,740	
20	Котельная Адм ЯНАО		8,42	8,13	5,58	3,271	3,313	2,375		2,375	
	ИТОГО:		104,93	96,14	65,11	33,15	39,16		23,01	6,167	
Тепловой район "АНГАЛЬСКИЙ МЫС - АЭРОПОРТ"											
21	Котельная №28	ул. Обская, 41	8,60	8,56	6,84	4,822	5,483	1,656		1,656	
22	Котельная №29	ул. Авиационная, 23	16,0	14,75	11,70	2,654	3,133	8,487	0,450	8,078	
23	Котельная БМВК	ул. Обская, 41Б	0,744	0,744	0,37	0,45	0,488	-0,089	0,45	-0,089	
	ИТОГО:		25,34	24,05	18,91	7,93	9,10		0,45	9,644	
	ИТОГО:		346,87	295,26			149,92		39,04	35,215	

Главный инженер СПК _____

В. К. Ганжуров

И.о. начальника СЭР _____

А.А. Пагий

Начальник ОТШ _____

И. А. Галанова

Начальник отдела наладки _____

С. В. Климов